



ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-1, PNE 330000-1 ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 A DALŠÍDOTČENÉ ČSN V MÍSTECH PŘÍPADNÉHO KRÍŽENÍ, NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍŤEMI, BUDOU PROVEDENA OPATŘENÍ DLE ČSN 73 6005

PŘED ZAPOČETÍM ZÁMĚRNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V CELÉ TRASE VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍŤÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE PNE 330000-1
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ čl. 3.2.2.2 KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI čl. 3.2.2.4 IZOLACE
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ čl. 3.3.2.5. AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Souhlasím se stavbou:
OBEC NOVÉ MĚSTO,
 č. p. 79, 50351 Nové Město
 Datum:.....
 Podpis:.....
 Tel:.....

Legenda :	
	Nové nadzemní vedení NN
	Pojistková skříň NN nová
	Nový betonový podpěrný bod
	Demontované vedení AlFe
	Stávající vedení NN
	Vodovod
	Kanalizace
	Plynovod
	Sdělovací kabely
	Veřejné osvětlení
	Ploty
	Vstupy na pozemek
	Komunikace
	Budovy zaměřené
	Hranice parcel
	Vnitřní kresba parcel
	č.p.394
	323/1323/1
	1234/56
	Číslo popisné Katastrální čísla pozemková/stavební Pozemek dotčený stavbou

Investor :	Dodavatel a zpracovatel PD :
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV - Podmokly IC: 247 29 035 DIČ: CZ 247 29 035	RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. plk. Truhláře 114 512 51 Lomnice nad Popelkou IC: 252 98 194 DIČ: CZ 252 98 194
Číslo stavby : IV-12-2002636	Vypracoval : Jiří Neugebauer
Číslo žádosti :	Telefon : 778 050 183
Název stavby :	E-mail : jiri.neugebauer@elektro-rydval.cz
HK, Nové Město/C., p.č. 365/4, SŽDC, pře	Datum : 03/2023
	Ověřil : Antonín Cvejn
	Formát : A4
	Měřítko : 1:400
Název výkresu : Celková situace	Číslo výkresu : D.2.2.1