



LEGENDA :

- 1 - plynový kotel např. IMMERGAS VICTRIX PRO 55 2 ErP (5 - 49,9kW)
podpůrný rám pro instalaci kotle do prostoru (výška 2,5m)
- 2 - hydraulický vyrovnávač tlaku HVDT 8m3/h - nový
- 3 - expanzomat V - 200l - nový
- 4 - stávající trubkový rozdělovač (bude zachován)
- 5 - stávající trubkový sběrač (bude zachován)

- přívodní potrubí ÚT - nové
- - - - - zpětné potrubí ÚT - nové
- přívodní potrubí ÚT - stávající
- - - - - zpětné potrubí ÚT - stávající

Stávající ocelové potrubí vč. rozdělovače a sběrače , které budou zachovány se očistí prověří technický stav a opatří základním nátěrem a novou tepelnou izolací dle vyhl. 193/2007 sb.

- strojní část ÚT -

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček projektant TZB Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	
Místo : Nové Město nad Cidlinou			
Investor : Obec Nové Město č.p. 79, 503 51 Nové Město			Zakázk. číslo 9/6/24 Stupeň výběr dodavatele Datum 6/2024
Výměna plynových kotlů v objektu č.p. 1 , Nové Město			Měřítko Číslo výkresu 1 : 50 D4.1.- 7
Půdorys technické místnosti			