

III. vydává

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, v souladu s nařízením vlády číslo 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (dále jen „n. v. č. 401/2015 Sb.“),

povolení k nakládání s vodami

spočívající ve vypouštění předčištěných odpadních vod z obecní ČOV Nové Město (EO 840) do HMZ (IDVT 10177620, ČHP 1-04-03-0260-0-00), ř.km cca 1,896.

1. Množství vypouštěných odpadních vod

Druh vypouštěných vod		vody čištěné v ČOV	
Druh recipientu		HMZ	
Velikost zdroje znečištění v EO		840	
Průměrné povolené	l/s		1,2
Maximální povolené	l/s		4,26
Maximální měsíční povolené	tis. m ³ /měs.		3,25
Roční povolené	tis. m ³ /rok		39
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští			12

2. Jakost vypouštěných odpadních vod PRO ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Množstevní bilance		t/r		
BSK ₅		1,1		
CHSK _{Cr}		4,8		
NL		1,5		
N-NH ₄		0,78		
Emisní limity vypouštěných vod hodnoty		„p“	mg/l	„m“
BSK ₅		30		60
CHSK _{Cr}		125		180
NL		40		70
N-NH ₄		20		40
„p“ přípustná koncentrace vypouštěných odpadních vod				
„m“ maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod (nepřekročitelná)				

3. Jakost vypouštěných odpadních vod PRO TRVALÝ PROVOZ

Množstevní bilance		t/r		
BSK ₅		0,5		
CHSK _{Cr}		2,19		
NL		0,57		
N-NH ₄		0,46		
Emisní limity vypouštěných vod hodnoty		„p“	mg/l	„m“
BSK ₅		22		30
CHSK _{Cr}		75		140
NL		25		30
N-NH ₄		12		20
N-NO ₃		sledovat		
P _{celk}		sledovat		
„p“ přípustná koncentrace vypouštěných odpadních vod				
„m“ maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod (nepřekročitelná)				

Uložená měření	
Je uloženo sledování množství vypouštěných vod	ANO
Způsob měření množství vody	odečtem na měrném profilu
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování jakosti vypouštěných vod	12x ročně (1x za měsíc)
Typ vzorků	dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

4. Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod:

- NL - ČSN EN 872 (75 7349)
- CHSK_{Cr} - ČSN ISO 6060 (75 7522)
- BSK₅ - ČSN EN 1899-2 (75 7517)
- N-NH₄ - ČSN EN ISO 11732 (75 7454)

5. Lokalizace místa:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Nové Město
Identifikátory katastrálních území	646971
Názvy katastrálních území	Nové Město nad Cidlinou,
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	p.č. 38/1, 358/1, 362, 365/15, 443/7, 445/1, 445/43, 445/44, 516/1, 519/1, 614/2, 614/57, 614/101, 614/102, 614/103, 614/104, 614/105, 621/63, 621/64, 621/65, 621/69, 621/70
Názvy katastrálních území	Chlumec nad Cidlinou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1588/1, 1592/1, 1592/2, 1704/1, 1704/7
Čísla hydrologického pořadí	1-04-03-026
Orientační určení polohy - (souřadnice X, Y)	1046203.52 , 666021.88

IV. stanovuje podmínky

za kterých se nakládání s vodami – vypouštění čištěných odpadních vod podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního díla povoluje:

1. Na odtoku z ČOV trvale a průběžně měřit množství vypouštěných vod zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky zaznamenávat a uchovávat pro potřebu evidence, vyhodnocení a kontroly.
2. Odběry vzorků musí být v průběhu celého kalendářního roku rovnoměrně rozloženy. Odběr vzorků nesmí být prováděn za neobvyklých situací, např. při silných deštích a bezprostředně po nich a při povodních.
3. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností minimálně 1 x za měsíc na odtoku z ČOV odebírat vzorky typu „A“ získané sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu dvou hodin a zajistit jejich rozboru oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle technických norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.

4. Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
5. Hodnoty koncentrací N-NH₄ platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.
Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny.
6. Výsledky měření budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
7. Pro posouzení dodržení hodnot bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
8. Každoročně do 31. ledna zasílat příslušnému správci povodí (podniku Povodí Labe, s. p., Hradec Králové) podávat hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb. Vodoprávnímu úřadu se tyto přehledy zasílají prostřednictvím ISPOP.
9. **Platnost povolení** k vypouštění odpadních vod v limitech pro zkušební provoz je stanovena po dobu probíhajícího zkušební provozu (1,5 let od spuštění).
10. **Platnost povolení** k vypouštění odpadních vod v limitech pro trvalý provoz je stanovena na dobu 5 -ti let od započetí trvalého provozu.
11. Likvidace přebytečných kalů bude zabezpečena v souladu s platnou legislativou.
12. Pokud bude mít oprávněný zájem pokračovat v nakládání s vodami i po uplynutí uvedené lhůty, musí si obstarat potřebné nové povolení dle zákonných podmínek platných pro dané období. V opačném případě by šlo o nedovolené vypouštění vod. Případný návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami. V takovém případě povolení k nakládání s vodami nezaniká, dokud o návrhu nebude rozhodnuto

Odůvodnění:

Dne 27.06.2024 podal žadatel Obec Nové Město, IČO 00269239, Nové Město 79, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, kterého zastupuje PROIS, a.s., IČO 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2 žádost ve věci „Nové Město, Obec Nové Město, kanalizace a ČOV“, na parc. č. 1588/1, 1592/1, 1592/2, 1704/1, 1704/7 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou, parc. č. 38/1, 358/1, 362, 365/15, 443/7, 445/1, 445/43, 445/44, 516/1, 519/1, 614/2, 614/57, 614/101, 614/102, 614/103, 614/104, 614/105, 621/63, 621/64, 621/65, 621/69, 621/70 v katastrálním území Nové Město nad Cidlinou. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení. Jelikož žádost neobsahovala veškeré náležitosti a přílohy, bylo řízení přerušeno usnesením ze dne 25.11.2024 č.j. SZ MMHK/398419/2024ŽP1/Pra/MMHK/733270/2024. Po jejich postupném doplnění bylo v řízení pokračováno.

Žádost byla následně doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dle vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a dalšími doklady, a to:

- 2x projektová dokumentace vypracovaná PROIS a.s., Hradec Králové, Ing. Roman Klouček, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0602801), datum 8/2023
- Plná moc
- Výpisy z KN pro stavbou dotčené pozemky

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Nové Město a ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Souhlasy vlastníků pozemků vepsané do situace stavby - Ředitelství silnic a dálnic s.p., Státní pozemkový fond, František Steklý-Nové Město, Milan Midloch-Nové Město, Hana Midlochová-Praha, Václav Vosyka-Nové Město, Rovina Písek,a.s., Pavel Steklý-Nové Město, Martina Steklá-Nové Město, Česká osiva Chlumec spol. s r.o., Vladimír Beer-Nové Město, Město Chlumec nad Cidlinou
- Závěrečná zpráva i inženýrskogeologického průzkumu vypracovaná Global.Geo, s.r.o. Hradec Králové, datum květen 2024
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.. – vyjádření ze dne 8.7.2024 č.j. VAKHK/VHR/KT/24/2602
- Ministerstvo obrany – závazné stanovisko ze dne 3.7.2024 sp.zn. 179313/2024-1322-OÚZBR
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 26.6.2024 č.j. KSHSK 22254/2024/HOK.HK/No
- Magistrát města Hradec Králové, orgán územního plánování – osvědčení o nastalé fikci souhlasného závazného stanoviska ze dne 16.7.2024 č.j. SZ MMHK/388088/2024/HA/ KO/MMHK/395797/2024
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ve věci trvalého odnětí půdy ze ZPF ze dne 19.9.2024 č.j. SZ MMHK/500798/2024/ŽP/Čer / MMHK/ 563252/2024
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí- koordinované stanovisko ze dne 25.7.2024 č.j. SZ MMHK/364445/2024/ŽP2/Wei/MMHK/442089/2024
- Správa železnic, s.o. – souhrnné stanovisko k povolení stavebního záměru ze dne 13.8.2024 č.j. 26469/2024-SŽ-OR HKR-OPS
- ČD-Telematika a.s. – vyjádření k prostředkům sítě elektronických komunikací Správy železnic a.s. ve správě ČD-Telematiky a.s. ze dne 19.7.2024 č.j. 2202417033
- ČD-Telematika a.s. – vyjádření k prostředkům sítě elektronických komunikací v majetku ČD-Telematiky nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD-Telematiku a.s. ze dne 19.7.2024 č.j. 3202417033
- Povodí Labe, s.p. – stanovisko ze dne 15.7.2024 č.j. PLa/2024/027990 a ze dne 9.12.2024 č.j. PLa/2024/054040
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 11.7.2024 č.j. 5003096366
- CETIN, a.s.- vyjádření ze dne 12.6.2024 č.j. 180059/24
- ČEZ Distribuce, a.s.- sdělení ze dne 12.6.2024 č.j. 0102161153
- ČEZ ITC Services a.s. – sdělení ze dne 12.6.2024 č.j. 070085881
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 12.6.2024 č.j. 0201741803
- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s činností v ochranném pásmu distribuční soustavy ze dne 10.12.2024 č.j. 001155909751
- Telco Infrastructure, s.r.o. – sdělení ze dne 12.6.2024 č.j. 1100129016
- Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč ze dne 20.2.2025

Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou - dopisem č.j. SZ MMHK/398419/2024ŽP1/Pra/MMHK/128445/2025 ze dne 31.3.2025 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Stanovil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a dotčené správní úřady uplatnit své námítky a připomínky. Současně je upozornil, že na

později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

V rámci společného povolení bylo zjištěno:

Žadatel doložil práva k pozemkům, která mu dovolují provést stavbu.

Odkanalizování obce Nové Město včetně výstavby ČOV bylo odsouhlaseno územním plánem (nabytí účinnosti 11.5.2017) a následně i změnou územního plánu. Územní plán navrhuje splaškovou kanalizaci, veškeré splaškové vody budou svedeny gravitačně přes lokální čerpací stanice na novou centrální mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která bude umístěna v nejnižším místě obce mimo zástavbu (zastavitelná plocha Z8). Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do přilehlé vodoteče.

Z hlediska **vymezení pozemků pro stavbu** bylo zjištěno:

Speciální stavební úřad přezkoumal úplnost předložené dokumentace pro vydání společného povolení, zda obsahuje náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací

Záměr žadatele je v souladu s požadavky dle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
 - zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.
- Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Z hlediska **schválení stavebního záměru pro stavbu** bylo zjištěno:

Projektová dokumentace je vypracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší požadavky na výstavbu.

Během řízení byly doloženy všechny požadované doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Při společném územním a stavebním řízení stavby vodního díla vycházel vodoprávní úřad z projektové dokumentace, podmínek dotčených orgánů, žádosti žadatele. Předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání společného povolení.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona v souladu s § 27 správního řádu:

I. ve věci povolení nakládání s vodami

žadatel a oprávněný - podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (cestou zplnomocněného zástupce)

Obec Nové Město, Nové Město 79, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

správce povodí - § 115 odst. 5) vodního zákona

ČR-Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

správce vodního toku - § 115 odst. 5) vodního zákona

Obec Nové Město, Nové Město 79, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

II. ve věci umístění a povolení stavby vodního díla

žadatel a oprávněný - § 94k písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (cestou zplnomocněného zástupce)

Obec Nové Město, Nové Město 79, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – podle § 94 k písm. d) stavebního zákona

ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Pavel Steklý, Nové Město 111, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Bc. Martina Steklá, Nové Město 161, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Hana Midlochová, Klapálkova 3133/6, 149 00 Praha 415

Milan Midloch, Nové Město 106, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

František Steklý, Nové Město 111, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Václav Vosyka, Nové Město 80, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Rovina Písek, a.s. 503 50 Písek č.p. 107

Vladimír Beer, Nové Město 91, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

ČR-Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

Město Chlumeck nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Česká osiva Chlumeck spol. s r.o., Nové Město 99, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - § 94k písm. e) stavebního zákona

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2

Vlastníci sousedních pozemků: p.č. st.26, st.27, st. 28/2, 28/3, 28/1, st.29, 33, 117, 32, 89, 303/1, 303/2, 308/2, 515/14, 515/2, 515/3, 329/3, 65, 36/2, 33, 36/3, 37/4, 66, 37/6, 76, 340, 339, 331/8, 331/2, 186, 112, 358/2, 341/2, 341/1, 67, 68, 38/1, 34, 886,443/12, 30, 25, 38/3, 70/2, 686, 41, 621/29, 518/4, 518/10, 621/21, 621/53, 621/70, 628/69, 651/52, 621/68, 621/51, 621/67, 621/50, 359/1, 354/2, 345/2, 345/1,344/1, 360/2, 344/2, 360/3, 69, 358/1, 358/4, 358/6, 115/2, 115/1, 358/5, 358/3, 358/2

osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon - § 27 odst. 3) správního řádu

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové 2

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

odbor správní Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na stavbu vodního díla, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Orgán územního plánování, tj. MMHK, odbor hlavního architekta se z koordinovaného stanoviska vyloučil. Následně vydal stanovisko o nastalé fikci.

Z důvodu velkého počtu účastníků řízení bylo řízení vedeno formou veřejné vyhlášky dle § 25 správního řádu v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu a dle § 115 odst. 8 vodního zákona.

Z hlediska zájmů daných § 23 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Poučení stavebníka:

Před zahájením stavby stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici, stejně jako dokumentace stavby ověřená vodoprávním úřadem.

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Při provádění stavby je nutno dodržet platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.

Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.

Stavba vodního díla může být zahájena po nabytí právní moci rozhodnutí.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u

Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Jitka Prášková
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Obec Nové Město, IDDS: izcidtt
2. PROIS, a.s., IDDS: m3yvxfq
3. ČR - Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
4. Pavel Steklý, Nové Město č.p. 111, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
5. Bc. Martina Steklá, IDDS: whsmeen
6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
7. Hana Midlochová, Klapálkova č.p. 3133/6, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
8. Milan Midloch, IDDS: 6cuufqi
9. František Steklý, Nové Město č.p. 111, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
10. Václav Vosyka, Nové Město č.p. 80, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
11. Vladimír Beer, Nové Město č.p. 91, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
12. Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, a.s., IDDS: 6wxsbju
13. ČR-Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
14. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
15. Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
16. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
17. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
18. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
19. Česká osiva Chlumeck spol. s r.o., IDDS: 9iaxha9
20. Město Chlumeck nad Cidlinou, IDDS: enubzs2
21. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
22. Rovina Písek, a.s., IDDS: 559vd5q

dotčené správní úřady

23. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
24. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
25. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
26. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk
27. Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
28. odbor správní Magistrát města Hradec Králové, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Příloha č. 1

Žádost o vyvěšení:

Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové

č.j.: SZ MMHK/398419/2024ŽP1/Pra ze dne 7.5.2025 ve věci: „**Nové Město, Obec Nové Město, kanalizace a ČOV**“, na parc. č. 1588/1, 1592/1, 1592/2, 1704/1, 1704/7 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou, parc. č. 38/1, 358/1, 362, 365/15, 443/7, 445/1, 445/43, 445/44, 516/1, 519/1, 614/2, 614/57, 614/101, 614/102, 614/103, 614/104, 614/105, 621/63, 621/64, 621/65, 621/69, 621/70 v katastrálním území Nové Město nad Cidlinou.

Žádáme o vyvěšení této přílohy a veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dnů a též o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po sejmutí žádáme o vrácení této přílohy č. 1, doplněné potvrzením o vyvěšení a sejmutí, na Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí.

Veřejná vyhláška zveřejněna

dne:

4.5.2025

Veřejná vyhláška sejmuta

dne:

23.5.2025

Současně se tímto potvrzuje, že po výše uvedenou dobu byla veřejná vyhláška zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podpis a razítko:

Obec
NOVÉ MĚSTO
381 Chlumec nad Cidlinou